



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.DE.ПР019/2.Н.00541  
 (номер сертификата соответствия)

011602  
 (учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Капарол».  
 (наименование и местонахождение заявителя) Адрес: РФ, 125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3.  
 ОГРН: 1027700588904. Телефон: +7 (495) 660-08-49, факс: +7 (495) 645-57-99.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «Deutsche Amphibolin Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG».  
 (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Адрес: D-64372, Ober-Ramstadt, Deutschland, Германия.  
 Телефон: +49 (06154) 711710, факс: +49 (06154) 711391.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ  
 (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ЮАБО.RU.ОС.ПР.019/2 от 23.12.2011, 121433, г. Москва, ул. Минская, 22.  
 ОГРН: 1107746088548. Тел. (499)730-69-81, факс (495)641-51-90.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Штукатурки декоративные на основе силиконовой смолы марок:  
 (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) «AmphiSilan-Fassadenputze R und K», «ThermoSan-Fassadenputze NQG R und K», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности», согласно приложению на 1 листе (бланк №001442).  
 код ОК 005 (ОКП) 23 1690  
 код ТН ВЭД России 3214 90 000 9

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний №ПИПР0481/08-2013 от 30.08.2013 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.013/2 от 23.12.2011, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС DE.741.СДС.13 от 03.04.2013 г. до 03.04.16 г., выдан ОС «СДС-СЕРТ», рег. № РОСС RU.3791.04ОШ01.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 30.09.2013 по 29.09.2016



Руководитель  
 (Заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Мурат Аношин

Л.В. Козийчук





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.DE.ПР019/2.Н.00541  
(номер сертификата соответствия)

001442  
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные по СНиП 21-01-97.



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
М.П.  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Мурат Аношин

Л.В. Козийчук