

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.В.00428/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Завод художественных красок «Невская палитра» (АО «ЗХК «Невская палитра»). Место нахождения: город Санкт-Петербург. Адрес юридического лица: 197342, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Сердобольская, дом 68, литер Ф, помещение 17. Адрес места осуществления деятельности: 197342, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Сердобольская, дом 68, литер Ф, помещение 17. ОГРН: 1037832005210. ИНН: 7814013756. Телефон: (812) 337-11-43. Адрес электронной почты: secretar@zxknp.spb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Завод художественных красок «Невская палитра» (АО «ЗХК «Невская палитра»). Место нахождения: город Санкт-Петербург. Адрес юридического лица: 197342, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Сердобольская, дом 68, литер Ф, помещение 17. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 197342, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Сердобольская, дом 68, литер Ф, помещение 17. ОГРН: 1037832005210. ИНН: 7814013756.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». ОГРН: 1105018003936 ИНН: 5018145380 Место нахождения: Московская обл., г. Королев. Адрес юридического лица: 141073, РФ, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РФ, г. Москва, ул. Институтская 2-я, д. 6, стр. 64, пом. № 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Телефон: 8 (495) 150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Золь-силикатная краска «ПРОЧНИНЪ» (плотность 1,5-1,7 г/см³, расход при нанесении в два слоя 200-300 г/м²), выпускаемая по ТУ 20.59.59-064-05751640-2018 «Золь-силикатные материалы «ПРОЧНИНЪ». Технические условия» с изм. 1. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.59.59

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол сертификационных испытаний № 17 с/см-2022 от 18.02.2022, ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЭ70. Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0666 стр/см/оп от 23.11.2021, ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Стандарт, включенный в перечень документов по стандартизации, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) - ГОСТ 30244-94 (метод I) «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.1): **негорючие НГ**. Класс пожарной опасности материала – **КМ0** (табл. № 3 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

Условия хранения продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 9980.5. Продукцию необходимо хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей при температуре не ниже 5°C (п.п. 6.1, 6.2 ТУ 20.59.59-064-05751640-2018 с изм. 1). Срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения (п.7.2 ТУ 20.59.59-064-05751640-2018 с изм. 1). Срок службы (годности) или ресурс продукции: не установлен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.02.2022 по 20.02.2027




(подпись)
Назарова Мария Михайловна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)


(подпись)
Графская Юлия Игоревна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)